



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
W BIAŁYMSTOKU**  
ul. M. Skłodowskiej – Curie 23; 15-950 Białystok  
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33  
[www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl) [sekretariat@rckik.bialystok.pl](mailto:sekretariat@rckik.bialystok.pl)



Białystok, dnia 14.10.2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/TP-25/22 na „Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00361362/01 w dniu 23.09.2022 r.

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr ZP/TP-25/22 na „Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku” wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Wnosimy o zmianę artykułu &9 ust. 1 projektowanych postanowień Umowy stanowiącej Załącznik nr 12 do SWZ jako niezgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Kosztorys jest częścią składową oferty opracowanej i składanej przez wykonawcę robót, w odpowiedzi na ogłoszenie zamawiającego o przetargu. Ponieważ dokument SWZ jest sporządzany jednostronnie przez zamawiającego, może on zawierać wytyczne np. co do metody sporządzenia kosztorysu ofertowego (uproszczona lub szczegółowa), poziomu agregacji cen, podziału kosztorysu na rozdziały, zasad wyceny robót np. w warunkach szkodliwych, nie powinny w nim być jednak narzucone źródła pozyskiwania cen (np. materiałów, wysokość stawki robocizny czy źródła cen jednostkowych robót). Wskazanie źródeł cen w kosztorysach ofertowych jest niedopuszczalne i niezgodne z zasadą swobody kontraktowej, ukształtowanej normą art. 3531 Kodeksu cywilnego (K.c.), którego treść brzmi: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współzycia społecznego. czynników produkcji lub cen jednostkowych robót,

Oznacza to, zgodnie z zasadą swobody kontraktowej, Zamawiający nie może narzucić źródeł publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od obowiązku sporządzenia kosztorysu w oparciu o ceny Secondbud.

W związku z powyższym, Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 9 ust. 1 Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 12 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

1. W Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 12 do SWZ, § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Ww. kosztorys powinien:

- 1) być sporządzony w oparciu o zaofiarowane czynniki cenotwórcze, wartości materiałów odpowiadające wartościom rynkowym oraz uwzględnić w kosztach robocizny wartość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 2) posiadać wyodrębnione roboty finansowane ze środków własnych Zamawiającego, tj.:
  - a) wykonanie/budowa wentylacji w Pracowni Laboratoryjnej (Covid 19),
  - b) podłączenie istniejących central wentylacyjnych do modułu CT w węźle ciepłym,
  - c) rozbudowa modułu CT w węźle ciepłym,
  - d) dostawa i instalacja systemu kolejkowego do obsługi pacjentów laboratorium.”

**Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

W załączeniu:

- 1) Załącznik nr 12 do SWZ – po zmianach z dnia 14.10.2022 r.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Białymstoku  
*Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon*