

ZP/KC 6 9/2021

WARUNKI PRZETARGOWE

na

śDostaw wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych

Zatwierdzić

Z-ca dyrektora
ds. ekonomiczno - administracyjnych
RCKiK w Białymstoku

mgr Anna Lisowska

Białystok, dnia 26 sierpnia 2021 roku

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23,
15-950 Białystok,
tel.: (85) 74 47 002
strona internetowa: www.rckik.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl
godziny urzędowania: od 7³⁰ do 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto na podstawie art. 70¹ i 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w RCKiK w Białymstoku.
2. Post powanie prowadzone jest w formie pisemnej w postaci papierowej.
3. Post powanie, którego dotyczy niniejsze Warunki przetargowe, oznaczone jest znakiem ZP/KC-9/2021. Uczestnicy post powania powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
 - 1) Cz. 1 – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby RCKiK w Białymstoku w ilości 5 kpl;
 - 2) Cz. 2 – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce w ilości 2 kpl.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Warunków przetargowych.
3. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia:
39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia do realizacji przez Uczestnika przetargu części lub całości zamówienia podwykonawcy, za wyjątkiem wykonania czynności dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i/lub Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce, która może być zlecona innym podmiotom (np. firma kurierska, operator pocztowy).

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Uczestnik przetargu może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
2. W związku z powyższym, każdą wyspecyfikowaną część (2 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), a wszelkie zapisy znajdujące się w Warunkach przetargowych dotyczące oferty należy rozumieć jako odnoszące się do ofert częściowych.

V. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Miejscem realizacji zamówienia jest:
 - 1) dla części 1 – siedziba RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23:
 - a) Pracownia Covid – piwnica (1 kpl.),
 - b) pomieszczenie DZJ nr 70 (1 kpl.),
 - c) pomieszczenie DZJ nr 72 (1 kpl.),
 - d) pokój Kierownika DDiE nr 9 (1 kpl.),
 - e) pokój socjalny DDiE (1 kpl.);
 - 2) dla części 2 – Terenowy Oddział RCKiK w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 7:

- a) poczekalnia dawców (1 kpl.),
 - b) Pracownia Laboratoryjna (1 kpl.).
- 3) Zamawiaj cy zaleca Uczestnikom przetargu dokonanie wizji lokalnej pomieszcze . Termin wizji lokalnej nale y uzgodni z Panem Arkadiuszem Gmitrzakiem, tel. 85 74 56 347, w dni robocze w godz. 8:00 ó 15:00.
Niedokonanie wizji lokalnej nie b dzie mog e stanowi podstawy do zg aszania przez Uczestników przetargu zastrze e co do kompletno ci dokumentacji przetargowej oraz nie b dzie mia e wp ywu na przebieg realizacji przedmiotu zamówienia oraz wysoko wynagrodzenia.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIA/ U W POST POWANIU

1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Uczestnicy przetargu, którzy:
 - 1) posiadaj zdolno do wyst powania w obrocie gospodarczym;
 - 2) posiadaj uprawnienia do prowadzenia okre lonej dzia lno ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr bnych przepisów;
 - 3) posiadaj zdolno techniczn lub zawodow ;
 - 4) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.

VII. INFORMACJA O O WIADCZENIACH I DOKUMENTACH SK/ ADAJ CYCH SI NA OFERT

1. Na ofert sk adaj si nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:
 - 1) Formularz oferty ó sporz dzony zgodnie z tre ci Za ecznika nr 2 do Warunków przetargowych.
 - 2) O wiadczenie Uczestnika przetargu o spe eniu warunków udzia e w post powaniu ó sporz dzone zgodnie z tre ci Za ecznika nr 4 do Warunków przetargowych.
 - 3) Dokument okre laj cy zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika przetargu, tj. odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia lno ci Gospodarczej lub innego w e ciwego rejestru, z którego wynika, e osoba dzia aj ca w imieniu Uczestnika przetargu jest umocowana do jego reprezentowania, chyba e Zamawiaj cy mo e je uzyska za pomoc bezp e tnych i ogólnodost pnych baz danych.
 - 4) Pe ecomocnictwo okre laj ce zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika przetargu, chyba e Uczestnik przetargu dzia e osobi cie (*je eli dotyczy*).
 - 5) Pe ecomocnictwo do reprezentowania wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegaj cych si o zamówienie lub umow o wspó e dzia eniu, z której b dzie wynika e przedmiotowe pe ecomocnictwo (*je eli dotyczy*).
 - 6) O wiadczenie dotycz ce tajemnicy przedsi biorstwa ó sporz dzone zgodnie z tre ci Za ecznika nr 5 do Warunków przetargowych (*je eli dotyczy*).
 - 7) W celu potwierdzenia, e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre lonym przez Zamawiaj cego w Warunkach przetargowych:
 - a) Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia ó sporz dzona zgodnie z tre ci Za ecznika nr 3 do Warunków przetargowych.

VIII. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PRZETARGU WSPÓLNIE UBIGAJ CYCH SI O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Uczestnicy przetargu mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Uczestnicy przetargu, ustanawiaj pe ecomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pe ecomocnictwo musi by podpisane przez osoby upowa nione do reprezentowania poszczególnych Uczestników przetargu, do e czone do oferty i powinno zawiera w szczególno ci wskazanie:
 - 1) nazwy i numeru post powania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
 - 2) informacji o wszystkich Uczestnikach przetargu ubiegaj cych si wspólnie o udzielenie zamówienia,
 - 3) ustanowionego pe ecomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Uczestnicy przetargu wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadaj za realizacj umowy.

4. Uczestnicy przetargu wspólnie ubiegają się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny w celu dla pełnomocnika tych Uczestników przetargu. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Uczestnika przetargu.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Warunkach przetargowych.
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winny być przygotowane przez Uczestnika przetargu w treści zgodnej z niniejszymi Warunkami przetargowymi.
4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku obcym powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika przetargu za zgodność z oryginałem. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie w ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r., poz. 1480 t.j.).
5. Formularz oferty oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika przetargu (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które wymaga formy szczególnej, określonej w ust. 8).
6. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą zgodną z oryginałem. Po oświadczeniu za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
7. Zamawiający może dać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczoną kopię dokumentu, gdy złożona przez Uczestnika przetargu kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika przetargu. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Uczestnika przetargu oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które w swojej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Uczestnika przetargu lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Uczestnika przetargu upoważnionych jest więcej niż dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
9. Zaleca się, aby każda, zawierająca jakkolwiek treść strona oferty, była podpisana lub parafowana przez Uczestnika przetargu. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłanie korektorem, itp. winny być podpisane lub parafowane przez Uczestnika przetargu, pod rygorem nieważności.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Dokumenty zastrzeżone.
 - 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które Uczestnik przetargu, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżenie nie mogą być udostępniane oraz wykazane i zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Uczestnik przetargu nie może zastrzec informacji, o których mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych. Zastrzeżone dokumenty Uczestnik przetargu zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniając zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniać chyba że zastrzeżone w ofercie informacje

nie stanowi tajemnicy przedsi biorstwa lub s jawne na podstawie odr bnych przepisów ó w takim przypadku informacje te b d podlega u dost pnieniu na takich samych zasadach jak pozosta e niezastrze one dokumenty.

- 2) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnic przedsi biorstwa rozumie si nieujawnione do wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub inne informacje posiadaj ce warto gospodarcz , co do których przedsi biorca podj e niezbdne dzia nia w celu zachowania ich poufno ci (poprzez wskazanie sposobu ochrony fizycznej dokumentów, np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej, np. umowy cywilnoprawne z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty wewn trzne dotycz ce obiegu dokumentów).
- 3) Je eli Uczestnik przetargu nie wyka e, e zastrze one informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa, tj. nie dostarczy dokumentów potwierdzaj cych podj cie przez Uczestnika przetargu dzia nia maj cych na celu zachowanie zastrze onych informacji w poufno ci, Zamawiaj cy odtajni je jako bezprawnie zastrze one.
- 4) Je eli Uczestnik przetargu zastrze e informacje sk adane w drodze wyja nie lub sk adaj c/ uzupe niaj c dokumenty powinien równie dokumenty/informacje oznaczy w sposób niebudz cy w tpiwo ci, i stanowi one tajemnic przedsi biorstwa, np. w osobnym opakowaniu (kopercie wewn trznej) oraz nie pó niej ni w terminie sk adania tych informacji wykaza , e zastrze one dokumenty stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cen oferty (odpowiednio dla ka dej Cz ci), stanowi b dzie €czna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach okre lonych w Warunkach przetargowych.
2. Uczestnik przetargu przedstawi w ofercie €czn cen brutto przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i us g (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 t.j.), tj. warto wyra on w jednostkach pieni nych, któr Zamawiaj cy b dzie zobowi zany zapaci Uczestnikowi przetargu za dostaw . W cenie uwzgl dnia si podatek od towarów i us g oraz podatek akcyzowy, je eli na podstawie odr bnych przepisów sprzeda towarów podlega obci eniu podatkiem od towarów i us g lub podatkiem akcyzowym. Cena ta b dzie cen kompletn , jednoznaczna i ostateczna , uwzgl dniaj c ewentualne rabaty i opusty (nie dopuszcza si rabatów rzeczowych).
3. W Formularzu oferty, stanowi cym Za ecznik nr 2 do Warunków przetargowych, nale y poda (odpowiednio dla ka dej Cz ci):
 - 1) warto brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia liczbowo i s ównie,
 - 2) % stawek podatku od towarów i us g,
 - 3) warto netto za wykonanie przedmiotu zamówienia liczbowo.
4. W Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowi cej Za ecznik nr 3 do Warunków przetargowych, nale y poda (odpowiednio dla ka dej Cz ci):
 - 1) cen jednostkow netto za przedmiot zamówienia,
 - 2) % stawek podatku od towarów i us g,
 - 3) warto brutto poszczególnych pozycji obliczon poprzez przemno enie ceny jednostkowej netto, o której mowa w pkt 1) przez zamówion ilo przedmiotu zamówienia oraz powi kszon o podatek od towarów i us g,
 - 4) €czn warto brutto, któr stanowi suma warto ci brutto poszczególnych pozycji.
5. Warto oferty brutto i netto oraz ceny jednostkowe netto musz by wyra one w PLN z dok dno ci do dwóch miejsc po przecinku.
6. Tak wyznaczona cena oferty brutto (odpowiednio dla poszczególnych Cz ci) b dzie podlega e ocenie.
7. Zamawiaj cy przy ocenie ofert we mie pod uwag ca owit kwot , któr b dzie musia e zapaci Uczestnikowi przetargu z tytu e realizacji zamówienia ó kwot brutto zawieraj c podatek od towarów i us g oraz podatek akcyzowy, o ile s one nale ne na podstawie odr bnych przepisów.
8. Je eli Uczestnik przetargu z e y ofert , której wybór prowadzi e do powstania u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us g Zamawiaj cy, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us g, który mia e obowi zek rozliczy zgodnie z tymi przepisami. Uczestnik przetargu sk adaj c ofert , informuje Zamawiaj cego, czy wybór oferty b dzie prowadzi do powstania u Zamawiaj cego

obowi zku podatkowego wskazuj c nazw (rodzaj) towaru lub usŁgi, których dostawa lub wiadczenie b dzie prowadzi do jego powstania, warto bez kwoty podatku oraz stawek podatku od towarów i usŁg, która zgodnie z wiedz Uczestnika przetargu b dzie miaŁ zastosowanie.

9. Wszelkie rozliczenia prowadzone b d w PLN.

XI. TERMIN ZWI ZANIA OFERT

1. Uczestnik przetargu zwi zany jest zŁ on ofert do dnia 6 pa dziernika 2021 r., tj. nie dŁ ej ni 30 dni od dnia upŁwu terminu skŁdania ofert.
2. Pierwszym dniem terminu zwi zania ofert jest dzie , w którym upŁwa termin skŁdania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nast pi przed upŁwem terminu zwi zania ofert okre lonego w ust. 1, Zamawiaj cy przed upŁwem terminu zwi zania ofert zwróci si do Uczestników przetargu o wyra enie zgody na przedŁ enie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dŁ szy jednak ni 30 dni.
4. PrzedŁ enie terminu zwi zania ofert , o którym mowa w ust. 3, wymaga zŁ enia przez Uczestnika przetargu pisemnego o wiadczenia o wyra eniu zgody na przedŁ enie terminu zwi zania ofert .

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin skŁdania ofert.
 - 1) Ofert nale y zŁ y w siedzibie Zamawiaj cego lub przesŁ poczt albo przesyŁ kuriersk na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w BiaŁmstoku, 15-950 BiaŁstok, ul. M. SkŁdowskiej-Curie 23, pokój nr 201 (Sekretariat). Za termin zŁ enia oferty przyjmuje si dat i godzin wpŁwu oferty do Zamawiaj cego w miejsce wskazane jak wy ej.
 - 2) Termin skŁdania ofert upŁwa dnia **7 wrze nia 2021 r. o godz. 11⁰⁰**.
 - 3) Oferty otrzymane przez Zamawiaj cego po tym terminie oraz wycofane, zgodnie z pkt 7), zostan niezwŁcznie zwrócone bez otwierania.
 - 4) Oferty podlegaj rejestracji przez Zamawiaj cego. Ka da przyj ta oferta zostanie opatrzona adnotacj okre laj c dokŁdny termin przyj cia oferty, tzn. dat kalendarzow oraz godzin i minut , w której zostaŁ przyj ta. Do czasu otwarcia ofert b d one przechowywane w sposób gwarantuj cy ich nienaruszalno .
 - 5) Ofert nale y zŁ y w nieprzejrzystym, zamkni tym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj cy jej nienaruszalno do terminu otwarcia ofert.
 - 6) Koperta (opakowanie) zawieraj ca ofert powinna by zaadresowana na adres Zamawiaj cego:

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w BiaŁmstoku
ul. M. SkŁdowskiej-Curie 23
15-950 BiaŁstok
pokój nr 201**

oraz posiada piecz Uczestnika przetargu i oznaczenie:

**Oferta na: ŹDostaw wraz z monta em urz dze klimatyzacyjnychö ó ZP/KC-9/2021 a tak e:
Nie otwiera przed dniem 7 wrze nia 2021 r. godz. 11¹⁵.**

Konsekwencje zŁ enia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykŁej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce skŁdania ofert w terminie okre loneym w Warunkach przetargowych lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Uczestnik przetargu.

- 7) Zmiana lub wycofanie oferty:
 - a) Uczestnik przetargu mo e zmieni lub wycofa zŁ on przez siebie ofert ;
 - b) zmiana lub wycofanie zŁ onej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostaŁ dokonane przez Uczestnika przetargu przed upŁwem terminu skŁdania ofert;
 - c) w przypadku zmiany oferty, Uczestnik przetargu skŁda pisemne o wiadczenie, i ofert sw zmienia, okre laj c zakres i rodzaj tych zmian, a je li o wiadczenie o zmianie poci ga za sob konieczno wymiany, czy te przedŁ enia nowych dokumentów, Uczestnik przetargu winien te dokumenty zŁ y . Powiadomienie o zmianie oferty winno by przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób

co oferta wraz z podan nazw i adresem Uczestnika przetargu, z dodatkow adnotacj šZMIANAö;

- d) w przypadku wycofania oferty, Uczestnik przetargu skada pisemne o wiadczenie, i ofert sw wycofuje. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno by przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta wraz z podan nazw Uczestnika przetargu, z dodatkow adnotacj šWYCOFANEö.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 1) Otwarcie ofert nast pi w dniu **7 wrze nia 2021 r. o godz. 11¹⁵**, w siedzibie Zamawiaj cego, pokój nr 216 (sala konferencyjna).
- 2) Otwarcie ofert jest jawne, Uczestnicy przetargu mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak Zamawiaj cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy ogosi nazwy Uczestników przetargu, ich adresy oraz informacje dotycz ce ceny zawarte w ofertach.
- 5) Niezwocznie po otwarciu ofert Zamawiaj cy zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt. 3) i 4).

XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Cz ci 1 oraz Cz ci 2, Zamawiaj cy b dzie kierowa si nast puj cym kryterium oceny ofert:

1) Cena ó 100%

W kryterium šCenaö, najwy sz liczb punktów, tj. 100 pkt otrzyma oferta zawieraj ca najni sz cen brutto, a ka da nast pna oferta odpowiednio mniejsz liczb punktów (z dokadno ci do drugiego miejsca po przecinku) obliczon wedug nast puj cego wzoru:

$$\text{Liczba punktów badanej oferty} = \frac{\text{Najni sza cena brutto zaproponowana w ofercie}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100\% \times 100$$

2. Za najkorzystniejsz w zakresie Cz ci 1 oraz Cz ci 2 zostanie uznana oferta niepodlegaj ca odrzuceniu i speciaj ca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwi ksz liczb punktów przyznanych w ramach ww. kryterium oceny ofert.
3. Je eli nie mo na wybra najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie Uczestników przetargu, którzy z yli te oferty do z enia, w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego, ofert dodatkowych. Uczestnicy przetargu skadaj c oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy szych ni zaoferowane w z onych ofertach.
4. Wyja nienia/uzupe enia/poprawa omy ek pisarskich i rachunkowych oraz innych omy ek w toku badania i oceny ofert.
 - 1) w toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e wezwa Uczestników przetargu do uzupe enia o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych spe enie warunków udzia u w post powaniu lub potwierdzaj cych spe enie przez oferowane dostawy wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego lub pe omocnictw. Uzupe eniane o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe enianie przez Uczestnika przetargu warunków udzia u w post powaniu oraz spe enianie przez oferowane dostawy wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego.
 - 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Uczestników przetargu wyja nie dotycz cych tre ci z onych ofert oraz wyja nie dotycz cych o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych spe enianie przez Uczestników przetargu warunków udzia u w post powaniu.
 - 3) W toku badania ofert, Zamawiaj cy poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omy ki pisarskie,
 - b) oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z Warunkami przetargowymi, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty,- niezwocznie zawiadamiaj c o tym Uczestnika przetargu, którego oferta zosta a poprawiona.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. ZAKOŃCZENIE POSTAWIENIA

1. Udzielenie zamówienia.
 - 1) Zamawiający udzieli zamówienia, Uczestnikowi przetargu, którego oferta będzie spełniać wszystkie wymagania określone w Warunkach przetargowych oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane w Warunkach przetargowych kryterium oceny ofert.
 - 2) Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Uczestników przetargu, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Uczestnika przetargu, którego oferta wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, jak te zamieści ww. informacje na własnej stronie internetowej.
2. Odrzucenie ofert.
 - 1) Oferty niespełniające wymogów przetargowych zostaną odrzucone. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z warunkami przetargu,
 - b) została złożona przez Uczestnika przetargu niespełniającego warunków udziału w postawieniu,
 - c) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych lub błędów rachunkowych,
 - d) zawiera inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami przetargowymi, których poprawienie spowoduje istotne zmiany w treści oferty,
 - e) Uczestnik przetargu nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu zwrotu ofert.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty. Treść Wzoru umowy stanowi Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.
4. Przed podpisaniem umowy Uczestnik przetargu, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do:
 - 1) dostarczenia Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii potwierdzonej klauzulą zгідną z oryginałem:
 - a) w przypadku Uczestnika przetargu składającego ofertę wspólnie z innymi Uczestnikami przetargu, w której m.in. zostanie określony:
 - pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawienia dokumentów stanowiących podstawę postawienia,
 - zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - określenie zakresu działania poszczególnych stron,
 - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia;
 - b) opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Uczestnika przetargu (wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składek) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:
Cz. 1: 100 000,00 zł Cz. 2: 100 000,00 zł
 - c) Certyfikatu dla przedsiębiorców wydanego zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwy ozonowe oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 t.j.);
 - 2) danych do umowy, w tym w szczególności: nr konta bankowego, danych osoby upoważnionej do podpisania umowy, nazwy przedmiotu zamówienia na fakturze, itp.;
 - 3) w przypadku Uczestnika przetargu zagranicznego, przedłożenia oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 t.j./) dotyczącego podatku urodź. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej pobrany zostanie podatek w wysokości 20%, bez uwzględnienia waciwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska - *jeżeli dotyczy*.
5. Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin i miejsce podpisania umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit. a) i/lub lit. b) i/lub lit. c) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika przetargu.

6. Osoby reprezentuj ce Uczestnika przetargu, przy podpisywaniu umowy, winne przed y Zamawiaj cemu dokumenty, potwierdzaj ce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów za czonych do oferty (np. aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia lno ci gospodarczej, pe omocnictwo, itp.). W przypadku pe omocnictwa musi ono by z one w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie sza zgodnie z oryginalem, podpisane przez osoby wskazane do reprezentacji w odpowiednim dokumencie okre laj cym status prawny Uczestnika przetargu.
7. W przypadku, gdy Uczestnik przetargu, którego oferta zosta a wybrana uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozosta ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiaj cy nie b dzie da od Uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

XVII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO Z UCZESTNIKAMI PRZETARGU WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

1. Niniejsze post powanie prowadzone jest w j zyku polskim.
2. Informacje o sposobie porozumiewania si z Zamawiaj cym:
 - 1) O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dokumenty) Zamawiaj cy i Uczestnicy przetargu mog przekazywa drog elektroniczn na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl, z zastrze eniem pkt 2) zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
 - 2) Forma pisemna zastrze ona jest dla z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spe enienie warunków udzia a w post powaniu, o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spe enianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego oraz pe omocnictwa, tak e sk adanych w toku post powania.
 - 3) W przypadku o wiadcze , wniosków, zawiadomie oraz informacji (dokumentów) przekazanych przez Zamawiaj cego drog elektroniczn Uczestnik przetargu niezw czenie potwierdzi, w tej samej formie, fakt ich otrzymania na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
 - 4) W przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika przetargu faktu otrzymania o wiadcze , wniosków, zawiadomie oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 3), Zamawiaj cy uzna, i zosta one dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si Uczestnika przetargu z tre ci pism w dniu i godzinie ich nadania oraz e by czytelne.
3. Wyja nienia tre ci Warunków przetargowych.
 - 1) Uczestnik przetargu mo e zwróci si do Zamawiaj cego z pro b o wyja nienie tre ci Warunków przetargowych do ko ca dnia, w którym up ywa po wa wyznaczonego terminu sk adania ofert. Wniosek winien by z ony z zachowaniem formy pisemnej, podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Uczestnika przetargu oraz w wersji edytowalnej przes any drog elektroniczn na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
 - 2) Je eli wniosek o wyja nienie tre ci Warunków przetargowych wp enie do Zamawiaj cego po up ywie terminu, o którym mowa w pkt 1), Zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie lub pozostawi wniosek bez rozpoznania.
 - 3) Ewentualna zmiana terminu sk adania ofert nie powoduje przesuni cia terminu, o którym mowa w pkt 1), po up ywie którego Zamawiaj cy mo e pozostawi wniosek o wyja nienie tre ci Warunków przetargowych bez rozpoznania.
 - 4) Zamawiaj cy zamieszcza tre zapyta wraz z odpowiedziami na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl, w zak adce Zamówienia publiczne.
 - 5) Nie udziela si adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja nie czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiaj cego zapytania w sprawach wymagaj cych zachowania pisemno ci post powania.
4. Modyfikacja tre ci Warunków przetargowych.
 - 1) W uzasadnionych przypadkach, przed up ywem terminu sk adania ofert, Zamawiaj cy mo e zmieni tre Warunków przetargowych.

- 2) Dokonan w ten sposób zmian treści Warunków przetargowych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zostały udostępnione www.rckik.bialystok.pl, w zakładce Zamówienia publiczne i jest ona wiążąca przy składaniu ofert.
5. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Uczestnikami przetargu są: Marta Stocka, Aneta Kiersnowska i Beata Kardasz, tel. (85) 745 63 42.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) zakończenia przetargu na każdym jego etapie,
 - 2) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
 - a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - c) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2. Uczestnicy przetargu mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 1) Zamawiający udostępni ofertę na pisemny wniosek Uczestnika przetargu.
 - 2) Udostępnienie nastąpi poprzez wgląd w miejscu i terminie oraz w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego i w godzinach jego urzędowania) bądź poprzez przesłanie na podany we wniosku Uczestnika przetargu adres e-mail.
 - 3) Zamawiający wyznaczy zakres udostępnianych dokumentów.
 - 4) Wnioskodawca w trakcie wglądu nie może, bez zgody Zamawiającego, samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
 - 5) Zamawiający dopuszcza możliwość odpłatnego kopiowania dokumentów, przy czym koszt skopiowania jednej strony wynosi 0,40 zł.
 - 6) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
3. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu (art. 13 RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1/, dalej: RODO informujemy, że:

 - 1) administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok;
 - 2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku o adres e-mail: iod@rckik.bialystok.pl, tel. (85) 745 63 23;
 - 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia realizowanym w trybie przetargu na podstawie przepisów art. 70¹-70⁵ Kodeksu Cywilnego;
 - 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów;
 - 5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem udzielenia zamówienia przez Zamawiającego;
 - 7) decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) Uczestnik przetargu posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

- o udzielenie zamówienia ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo odmowa od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) Uczestnikowi przetargu nie przysługują:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:


1. Załącznik nr 1 ó Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 ó Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 ó Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 4 ó Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post powaniu
5. Załącznik nr 5 ó Owiadczenie dotyczące tajemnicy przedsi biorstwa
6. Załącznik nr 6 ó Wzór umowy

Załącznik nr 1
do Warunków przetargowychOpis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu nr ZP/KC-9/21 na dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych

I. Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby RCKiK w Biadymstoku w ilości 5 kpl.

1) Pracownia Covid – piwnica (1 kpl.)


Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego
1.	Certyfikat zgodności na znak CE.
2.	Atest higieniczny.
3.	Urządzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chłodzenia A++.
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienno.
5.	Instalacja pracująca na czynniku chłodniczym typu R32 lub innym, o niższym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urządzeniach.
6.	Filtry powietrza z możliwością mycia bez utraty efektywności filtrowania powietrza.
7.	Funkcja Auto Clean.
8.	Funkcjonalność urządzenia musi zapewniać użytkownikom oczekiwany komfort temperatury w zakresie minimalnym od 18°C do 24°C oraz ustalany indywidualnie, zależnie od aktualnych wymagań użytkownika.
9.	Moc chłodnicza nominalna min. 3,5 kW.
10.	Poziomy poziom dźwięku akustycznego na najniższym biegu dla jednostki wewnętrznej nie więcej niż 25 dB.
11.	Poziomy poziom dźwięku akustycznego na funkcji chłodzenia dla jednostki zewnętrznej nie więcej niż 60 dB.
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej przy funkcji chłodzenie od -15°C do 45°C.
13.	Jednostka wewnętrzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa obsługa i sterowanie jednostką wewnętrzną, 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajnością i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne oczyszczanie.
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpłatny przegląd okresowy w ilości wymaganej przez producenta sprzętu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przeglądów urządzenia.
15.	Urządzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy niż 2021.



Rzut: Pracownia Covid (piwnica)

2) pomieszczenie DZJ nr 70 (1 kpl.)


Lp.	Minimalne wymagania Zamawiaj cego
1.	Certyfikat zgodnie z znakiem CE.
2.	Atest higieniczny.
3.	Urządzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chłodzenia A++.
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub ciennościenne.
5.	Instalacja pracująca na czynniku chłodniczym typu R32 lub innym, o którym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urządzeniach.
6.	Filtry powietrza z możliwością mycia bez utraty efektywności filtrowania powietrza.
7.	Funkcja Auto Clean.
8.	Funkcjonalnie urządzenie musi zapewniać użytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18°C do 24°C oraz ustalany indywidualnie, zależnie od aktualnych wymagań użytkownika.
9.	Moc chłodnicza nominalna min. 3,5 kW.
10.	Poziomy poziom dźwięku akustycznego na najniższym biegu dla jednostki wewnętrznej nie większy niż 25 dB.
11.	Poziomy poziom dźwięku akustycznego na funkcji chłodzenia dla jednostki zewnętrznej nie więcej niż 60 dB.
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej przy funkcji chłodzenia od -15°C do 45°C.
13.	Jednostka wewnętrzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa obsługa i sterowanie jednostką wewnętrzną, 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastawami temperatury, 4) sterowanie wydajnością i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne czyszczenie.
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpłatny przegląd okresowy w ilości wymaganej przez producenta sprzętu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przeglądów urządzenia.
15.	Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy niż 2021.



Rzut: pomieszczenie DZJ nr 70

3) pomieszczenie DZJ nr 72 (1 kpl.)


Lp.	Minimalne wymagania Zamawiaj cego
1.	Certyfikat zgodnie ci na znak CE.
2.	Atest higieniczny.
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie ch dzenia A++.
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku ch dniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.
7.	Funkcja Auto Clean.
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18°C do 24°C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.
9.	Moc ch dnicza nominalna min. 3,5 kW.
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji ch dzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji ch dzenie od -15°C do 45°C.
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa czo i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne czyszczenie.
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protoko u odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpieczny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.



Rzut: pomieszczenie DZJ nr 72

4) pokój Kierownika DDiE nr 9 (1 kpl.)


Lp.	Minimalne wymagania Zamawiaj cego
1.	Certyfikat zgodnie ci na znak CE.
2.	Atest higieniczny.
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie ch dzenia A++.
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku ch dniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.
7.	Funkcja Auto Clean.
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18°C do 24°C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.
9.	Moc ch dnicza nominalna min. 3,5 kW.
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji ch dzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji ch dzenie od -15°C do 45°C.
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa c zno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne oczyszczanie.
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protoko u odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezp atny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.



Rzut: pokój Kierownika DDiE nr 9

5) pokój socjalny DDiE (1 kpl.)

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiaj cego
1.	Certyfikat zgodnie ci na znak CE.
2.	Atest higieniczny.
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie ch dzenia A++.
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku ch dniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.
7.	Funkcja Auto Clean.
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18°C do 24°C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.
9.	Moc ch dnicza nominalna min. 3,5 kW.
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji ch dzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji ch dzenie od -15°C do 45°C.
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa c zno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne czyszczenie.
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protoko u odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezp cny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.




Rzut: pokój socjalny DDiE

II. Cz 2 ó dostawa, monta i uruchomienie urz dze klimatyzacyjnych na potrzeby Terenowego Oddzia RCKiK w Hajówce w ilo ci 2 kpl.

1) poczekalnia dawców (1 kpl.)

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiaj cego
1.	Certyfikat zgodno ci na znak CE.
2.	Atest higieniczny.
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie ch dzenia A++.
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku ch dniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.
7.	Funkcja Auto Clean.
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.
9.	Moc ch dnicza nominalna min. 3,5 kW.
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji ch dzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji ch dzenie od -15° C do 45° C.
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa €czno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne oczyszczanie.
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protoko u odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezp €tny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.
16.	Instalacja nowego urz dzenia wi e si z demonta em wyeksploatowanego klimatyzatora marki MDV (jednostka wewn trzna + jednostka zewn trzna) znajduj cego si w przedmiotowym pomieszczeniu.




Rzut: poczekalnia dawców

X ó zaznaczone miejsce wymiany uszkodzonego klimatyzatora

2) Pracownia Laboratoryjna (1 kpl.)

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiaj cego
1.	Certyfikat zgodnie z normą CE.
2.	Atest higieniczny.
3.	Urządzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chłodzenia A++.
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub ścienny.
5.	Instalacja pracująca na czynniku chłodniczym typu R32 lub innym, o niskim GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urządzeniach.
6.	Filtry powietrza z możliwością mycia bez utraty efektywności filtrowania powietrza.
7.	Funkcja Auto Clean.
8.	Funkcjonalność urządzenia musi zapewniać użytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zależnie od aktualnych wymagań użytkownika.
9.	Moc chłodnicza nominalna min. 3,5 kW.
10.	Poziomcienna akustycznego na najniższym biegu dla jednostki wewnętrznej nie większa niż 25 dB.
11.	Poziomcienna akustycznego na funkcji chłodzenia dla jednostki zewnętrznej nie więcej niż 60 dB.
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej przy funkcji chłodzenie od -15° C do 45° C.
13.	Jednostka wewnętrzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa obsługa i sterowanie jednostką wewnętrzną, 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastawami temperatury, 4) sterowanie wydajnością i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne czyszczenie.
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpłatny przegląd okresowy w ilości wymaganej przez producenta sprzętu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przeglądów urządzenia.
15.	Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy niż 2021.
16.	Instalacja nowego urządzenia wraz z demontażem wyeksploatowanego klimatyzatora marki MDV (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna) znajdującego się w przedmiotowym pomieszczeniu.



Rzut: Pracownia Laboratoryjna

X ó zaznaczone miejsce wymiany uszkodzonego klimatyzatora

III. Wymagania Zamawiaj cego dotycz ce przedmiotu zamówienia w zakresie Cz ci 1 i Cz ci 2.

1. Zamawiaj cy wymaga zaoferowania dla danego pomieszczenia kompletu urz dze , tj. jednostki wewn trznej i jednostki zewn trznej, tego samego producenta.
2. W ramach realizacji zamówienia Uczestnik przetargu zobowi zany jest przedstawi do uzgodnienia z Zamawiaj cym proponowane przez niego rozwi zanie, uwzgl dniaj ce za enia Zamawiaj cego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urz dze .
3. Uczestnik przetargu uzgodni z Zamawiaj cym i uzyska jego akceptacj w zakresie:
 - 1) miejsca monta u urz dze wewn trz i na zewn trz budynku,
 - 2) planowanej trasy poprowadzenia instalacji niezbdnych do prawidłowego funkcjonowania urz dze .
4. Uczestnik przetargu zobowi zany jest przekaza Zamawiaj cemu dokumentacj powykonawcz obejmuj c wykonane prace oraz zawieraj c informacje m.in. na temat:
 - 1) instalacji elektrycznej,
 - 2) instalacji przewodów klimatyzacji,
 - 3) instalacji odprowadzenia skroplin,
 - 4) zestawienia mocy elektrycznych,
 - 5) instrukcji obs egi.
5. Uczestnik przetargu w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia wykona niezbdne roboty budowlane, w tym: wykona niezbdne przebicia zwi zane z prawidłowym monta em urz dze oraz monta em tulei ochronnych, wykona ruroci gi odprowadzaj ce skropliny, roboty izolacyjne na wykonanych instalacjach, pod eczenie jednostek zewn trznych do istniej cej instalacji elektrycznej, zamontuje sterowniki w pomieszczeniach, uruchomi i uzyska niskie temperatury. Zamawiaj cy wymaga wykonania prac monta owych urz dze w sposób minimalnie naruszaj cy konstrukcje budynku, wykonania napraw przegród budowlanych uszkodzonych podczas monta u urz dzenia, napraw uszkodze powsta ych podczas monta u urz dze na cianach wewn trz budynku lub na elewacji ó przywrócenia do stanu sprzed monta u.
6. Uczestnik przetargu zobowi zany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiaj cego w zakresie w e ciwej obs egi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia.
7. W zakresie Cz ci 2 Uczestnik przetargu, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zobowi zany jest zdemontowa w obu pomieszczeniach (Poczekalni Dawców oraz w Pracowni Laboratoryjnej) po 1 komplecie uszkodzonego klimatyzatora marki MDV (jednostka wewn trzna + jednostka zewn trzna).
8. Przedmiot zamówienia winien by wykonany zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie:
 - 1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 t.j.),
 - 2) polskimi normami, normami europejskimi i zharmonizowanymi polskimi normami z normami europejskimi,
 - 3) zasadami wiedzy technicznej i sztuk budowlan ,
 - 4) warunkami i wymaganiami Zamawiaj cego.
9. Wymagania dotycz ce wykonania instalacji:
 - 1) Instalacja ch dnicza.
 - a) Instalacja ch dnicza nie powinna by prowadzona w miejscach, w których nie ma mo liwo ci jej sprawdzenia.
 - b) Miejsca spawane winne by w e ciwie i jednoznacznie oznakowane.
 - c) Nale y zapewni prawidłowy dobór rednic instalacji ch dniczej (uzal nione to jest od d egi ci oraz wydajno ci ch dniczej lub cieplnej).
 - d) Mocowanie rur ch dniczych powinno wynika z wytycznych technicznych dla danego przekroju i miejsca monta u; maksymalna odleg o mi dzy punktami mocowania to 1,50 m.
 - e) Instalacje zewn trzne winne by prawidłowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.
 - f) Rury ch dnicze musz by zaizolowane na ca egi d egi ci izolacj termiczn z elastycznych otulin syntetycznych. Materia e izolacyjny winien by przeznaczony do izolowania instalacji ch dniczych. Prawidłowe izolowanie dotyczy równie miejsc zgi i spawów rur.
 - g) Przej cia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywa si przez tuleje ochronne, w e ciwie wykonane i uszczelnione.

- h) Przy połączeniach skręcanych nie dopuszcza się stosowania past uszczelniających.
 - i) Zabrania się pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte kołce rur).
 - j) Jednostki zewnętrzne oraz wewnętrzne powinny zostać zamontowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i wymaganiami producenta, zachowując odpowiednie odległości montażowe, przy czym wymaga się, aby:
 - montaż jednostek zewnętrznych w siedzibie RCKiK w Biadymstoku został wykonany na cianie budynku (od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Biadymstoku), z zachowaniem co najmniej 20 cm odległości od jej powierzchni;
 - wymiana jednostek zewnętrznych w Terenowym Oddziale RCKiK w Hajnówce została wykonana w miejsce uszkodzonych urządzeń, z zachowaniem co najmniej 20 cm odległości od jej powierzchni;
 - k) Mocowanie elementów i urządzeń, w tym konstrukcje wsporcze, winno odpowiadać przenoszonym obciążeniom.
 - l) Należy zapewnić swobodny dostęp (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementów wymagających okresowej kontroli.
 - m) Przed napełnieniem instalacji przewody należy przedmuchać sprężonym azotem.
 - n) Przewody chłodnicze należy prawidłowo i czytelnie oznaczyć i opisać. Opisy winny być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.
- 2) Instalacja elektryczna.
- a) Ilość, rodzaj i rednice przewodów winno wynikać z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, wymaga producenta i przepisów w zakresie instalacji elektrycznej.
 - b) Zamawiający wskazuje miejsca, skąd zasilane będą odpowiednie obwody po przedstawieniu przez Uczestnika przetargu wymagań w tym zakresie.
 - c) Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń oraz odpowiednimi normami technicznymi i przepisami w zakresie instalacji elektrycznych.
 - d) Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych (tam, gdzie jest wymagane).
 - e) Należy zapewnić odpowiedni ochron przeciwprzepięciowy urządzeń oraz ich uziemienie.
 - f) Wszelkie obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy czytelnie i przejrzysto opisać. Opisy te winny być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.
- 3) Odprowadzenie skroplin.
- a) Instalację odprowadzenia skroplin należy wykonać z materiałem do instalacji sanitarnych (niekorodujących).
 - b) Przebieg instalacji odprowadzania skroplin oraz estetykę wykonania Uczestnik przetargu wykona wg wymagań Zamawiającego (ustalenia na bieżąco).
 - c) Odprowadzenie skroplin będzie uzgodnione na bieżąco z Zamawiającym.
- 4) Roboty budowlane.
- a) Przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
 - b) Rury instalacji chłodniczej, odprowadzenia skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilającej i sterującej) należy prowadzić wykorzystując istniejącą obudowę (sufity podwieszane) w sposób niewidoczny, uzgodniony z Zamawiającym.
 - c) Przejścia rur i instalacji przez przegrody winny być wykonane w sposób umożliwiający późniejszą niedestrukcyjną wymianę elementów. Przejścia te winno zapewniać również elastycznie i izolacyjnie termicznie (odpowiednie otulenie przewodów, kanałów i rur). Przejścia przez ciany zewnętrzne należy wykonać przewiertem w sposób umożliwiający wyjście na zewnątrz; zabezpieczenie otworu oraz ukształtowanie rur i przewodów w sposób umożliwiający spływ wody do wnętrza przegrody.
 - d) Montaż jednostek zewnętrznych winien uwzględniać:
 - zamocowanie jednostki wiszącej w taki sposób, aby zachowana została wymagana przez producenta odległość urządzenia od lica ciany. Mocowanie winno uwzględniać wytrzymałość i nośność elementów, połączeń i łączników celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika przy uwzględnieniu ciężyaru klimatyzatora

- i elementów mocujących oraz wpływu czynników atmosferycznych (opady, oblodzenie, wiatr). Mocowanie winno być wykonane w taki sposób, aby można je było zdemontować przy użyciu powszechnie stosowanych narzędzi ręcznych (klucze, wkrętki, itp.);
- naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt będzie miało miejsce) w sposób zapewniający stan techniczny i estetyczny nie gorszy niż przed montażem.
 - e) Wymaga się, aby przewody, izolacje, itp. narażone na działania czynników atmosferycznych (w tym w szczególności na promieniowanie UV) były zabezpieczone odpowiednimi osłonami, itp. (rodzaj i estetyka należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich zastosowaniem).
 - f) Sposób, miejsce, materiały, z których wykonane zostały zamocowania kanałów, przewodów, urządzeń bezwzględnie musi być uzgodnione z Zamawiającym przed ich wykonaniem.
 - g) Elementy budynku, w które zaangażowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o należy naprawić i wykończyć w sposób wskazany przez Zamawiającego (dotyczy materiałów, technologii, estetyki i kolorystyki), przywracając stan nie gorszy niż przed wykonaniem robót.
- 5) Pozostałe wymagania.
- a) Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w czynnych obiektach użyteczności publicznej. W związku z powyższym Uczestnik przetargu musi tak organizować pracę, aby nie utrudniać pracy Zamawiającego w poszczególnych lokalizacjach (szczególnie dotyczy to robót wywozów nadmiernej ilości odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania robót, które zakłócają jego pracę o bez względu na stan, zakres i zaawansowanie robót. Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą prowadzić do wzrostu wynagrodzenia i/lub niedotrzymania czy terminu realizacji zamówienia.
 - b) Wszelkie czynności montażowe typu wiercenia, cięcia, przekucia, itp. należy wykonać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczenia. W przypadku niezachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Uczestnika przetargu. Uczestnik przetargu obowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 - c) Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i przygotowane do pracy, zapewniające bezpieczną i higieniczną eksploatację zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 - d) W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmian prowadzenia przewodów należy ustalić na bieżąco w trakcie realizacji prac z Zamawiającym.

**Załącznik nr 2
do Warunków przetargowych
(wzór)**

.....
(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

**Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 23
15-950 Białystok**

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa:

Adres: ul.

Kod: miasto: województwo:

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby)

Numer telefonu:

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:

Osoba upoważniona do kontaktów, tel.

NIP:, REGON:

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 70¹ i 70⁵ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.) na **śDostaw wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych** o znak post powania: ZP/KC o 9/2021.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskali my konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych na następujących warunkach:

2.1 *Cena 1 sztuki dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby RCKiK w Białymstoku w ilości 5 kpl.:

wartość brutto: z€

składnie:z€

w tym% VAT

wartość netto: z€

jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składowników cenowych.

* jeżeli dotyczy

2.1 *Cz 2 ó dostawa, monta i uruchomienie urz dze klimatyzacyjnych na potrzeby Terenowego Oddzia RCKiK w Hajnówce w ilo ci 2 kpl.:

warto brutto: z€

sównie:z€

w tym% VAT

warto netto: z€

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczn , sumaryczn cen obejmuj c wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia z uwzgl dnieniem opót i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadaj cych jej skłódników cenowych.

* je eli dotyczy

3. O wiadczyamy, i :

- 3.1 ceny netto zaoferowane przez Uczestnika przetargu nie ulegn podwy szeniu przez okres obowi zywania umowy;
- 3.2 akceptujemy termin realizacji zamówienia okre lone w Warunkach przetargowych;
- 3.3 akceptujemy warunki pótno ci z tytuł realizacji przedmiotu zamówienia okre lone we Wzorze umowy, stanowi cym Załcznik nr 6 do Warunków przetargowych.

4. O wiadczyamy, i w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* dotyczy Uczestników przetargu zagranicznych, o których mowa w rozdz. XV ust. 4 pkt 3) Warunków przetargowych

5. O wiadczyamy, e uwa amy si zwi zani niniejsz ofert przez okres wskazany w Warunkach przetargowych.

6. O wiadczyamy, i zawarty w Warunkach przetargowych Wzór umowy (Załcznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

7. O wiadczyamy, e wypełnili my obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub po rednio pozyskali my w celu ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym post powaniu.²⁾

7.1 tak*)

7.2 nie*)

7.3 nie dotyczy*)

*) niepotrzebne skre li

8. Pod gro b odpowiedzialno ci karnej o wiadczyamy, i załczone do oferty dokumenty opisuj stan faktyczny i prawny, aktualny na dzie otwarcia ofert.

9. Ofert niniejsz skłódamy na í zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr í . do nr í).

10. Wraz z ofert skłódamy nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:

10.1 í í í í í í í í í í í í í í í í ..

10.2 í í í í í í í í í í í í í í í í ..

10.3 í í í í í í í í í í í í í í í í ..

í í í í í í í í í í í í í í í í /miejscowo i data/

íí í í í í í í /podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu Uczestnika przetargu/ (po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

- ¹⁾ Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- ²⁾ Je eli uczestnik przetargu nie przekazuje danych osobowych innych ni bezpo rednio jego dotycz cych lub zachodzi wy€ czenie stosowania obowi zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tre ci o wiadczenia nie sk€ada.

Załącznik nr 3
do Warunków przetargowych
(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/KC-9/2021
na dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych

1. *Członek 1 o dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby RCKiK w Białymstoku w ilości 5 kpl.

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość kpl.	Cena jednostkowa netto (w zł)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w zł)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Urządzenia klimatyzacyjne (Pracownia Covid - piwnica) Producent: Model jednostki wewnętrznej (oznaczenie): Model jednostki zewnętrznej (oznaczenie):	1			
2.	Urządzenia klimatyzacyjne (pomieszczenie DZJ nr 70) Producent: Model jednostki wewnętrznej (oznaczenie): Model jednostki zewnętrznej (oznaczenie):	1			
3.	Urządzenia klimatyzacyjne (pomieszczenie DZJ nr 72) Producent: Model jednostki wewnętrznej (oznaczenie): Model jednostki zewnętrznej (oznaczenie):	1			
4.	Urządzenia klimatyzacyjne (pokój Kierownika DDiE nr 9) Producent: Model jednostki wewnętrznej (oznaczenie): Model jednostki zewnętrznej (oznaczenie):	1			
5.	Urządzenia klimatyzacyjne (pokój socjalny DDiE) Producent: Model jednostki wewnętrznej (oznaczenie): Model jednostki zewnętrznej (oznaczenie):	1			
/ cena wartość (suma poz. 1-5):					

2) Specyfikacja przedmiotowa:**2.1) Pracownia Covid - piwnica (1 kpl.)**

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Certyfikat zgodno ci na znak CE.	TAK / NIE *)	
2.	Atest higieniczny.	TAK / NIE *)	
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie ch dzenia A++.	TAK / NIE *)	
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.	TAK / NIE *)	Typ klimatyzatora: í í í í í í í í .
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku ch dniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.	TAK / NIE *)	Czynnik ch dniczy: í í í í í í í í .
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.	TAK / NIE *)	
7.	Funkcja Auto Clean.	TAK / NIE *)	
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.	TAK / NIE *)	Zakres temperatur: od í °C do í °C
9.	Moc ch dnicza nominalna min. 3,5 kW.	TAK / NIE *)	í í kW
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji ch dzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji ch dzenie od -15° C do 45° C.	TAK / NIE *)	
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa €czno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne czyszczenie.	TAK / NIE *)	
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protoko u odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezp atny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.	TAK / NIE *)	
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.	TAK / NIE *)	Rok produkcji í í ..

*) - niepotrzebne skre li

2.2) pomieszczenie DZJ nr 70 (1 kpl.)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Certyfikat zgodno ci na znak CE.	TAK / NIE *)	
2.	Atest higieniczny.	TAK / NIE *)	
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie ch dzenia A++.	TAK / NIE *)	
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.	TAK / NIE *)	Typ klimatyzatora: í í í í í í í í .

5.	Instalacja pracuj ca na czynniku chłdniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.	TAK / NIE *)	Czynnik chłdniczy: í í í í í í í í .
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.	TAK / NIE *)	
7.	Funkcja Auto Clean.	TAK / NIE *)	
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.	TAK / NIE *)	Zakres temperatur: od í °C do í °C
9.	Moc chłdnicza nominalna min. 3,5 kW.	TAK / NIE *)	í í kW
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji chłdzenia dla jednostki zewn trznej nie wej ni 60 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji chłdzenie od -15° C do 45° C.	TAK / NIE *)	
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa łczno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne czyszczenie.	TAK / NIE *)	
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protokoł odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpłatny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.	TAK / NIE *)	
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.	TAK / NIE *)	Rok produkcji í í ..

*) - niepotrzebne skre li

2.3) pomieszczenie DZJ nr 72 (1 kpl.):

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Certyfikat zgodno ci na znak CE.	TAK / NIE *)	
2.	Atest higieniczny.	TAK / NIE *)	
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chłdzenia A++.	TAK / NIE *)	
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.	TAK / NIE *)	Typ klimatyzatora: í í í í í í í í .
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku chłdniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.	TAK / NIE *)	Czynnik chłdniczy: í í í í í í í í .
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.	TAK / NIE *)	
7.	Funkcja Auto Clean.	TAK / NIE *)	
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.	TAK / NIE *)	Zakres temperatur: od í °C do í °C
9.	Moc chłdnicza nominalna min. 3,5 kW.	TAK / NIE *)	í í kW
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.	TAK / NIE *)	í í dB

11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji chłodzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji chłodzenie od -15° C do 45° C.	TAK / NIE *)	
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa €czno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne oczyszczanie.	TAK / NIE *)	
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpieczny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.	TAK / NIE *)	
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.	TAK / NIE *)	Rok produkcji í í ..

*) - niepotrzebne skre li

2.4) pokój Kierownika DDiE nr 9 (1 kpl.)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Certyfikat zgodno ci na znak CE.	TAK / NIE *)	
2.	Atest higieniczny.	TAK / NIE *)	
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chłodzenia A++.	TAK / NIE *)	
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.	TAK / NIE *)	Typ klimatyzatora: í í í í í í í í ..
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku chłodniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.	TAK / NIE *)	Czynnik chłodniczy: í í í í í í í í ..
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.	TAK / NIE *)	
7.	Funkcja Auto Clean.	TAK / NIE *)	
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.	TAK / NIE *)	Zakres temperatur: od í ° C do í ° C
9.	Moc chłodnicza nominalna min. 3,5 kW.	TAK / NIE *)	í í kW
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji chłodzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji chłodzenie od -15° C do 45° C.	TAK / NIE *)	
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa €czno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne oczyszczanie.	TAK / NIE *)	
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpieczny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz	TAK / NIE *)	

	z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.		
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.	TAK / NIE *)	Rok produkcji í í ..

*) - niepotrzebne skre li

2.5) pokój socjalny DDiE (1 kpl.)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Certyfikat zgodnie na znak CE.	TAK / NIE *)	
2.	Atest higieniczny.	TAK / NIE *)	
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie ch dzenia A++.	TAK / NIE *)	
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.	TAK / NIE *)	Typ klimatyzatora: í í í í í í í í ..
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku ch dniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.	TAK / NIE *)	Czynnik ch dniczy: í í í í í í í í ..
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.	TAK / NIE *)	
7.	Funkcja Auto Clean.	TAK / NIE *)	
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.	TAK / NIE *)	Zakres temperatur: od í °C do í °C
9.	Moc ch dnicza nominalna min. 3,5 kW.	TAK / NIE *)	í í kW
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji ch dzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji ch dzenie od -15° C do 45° C.	TAK / NIE *)	
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa €czno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne oczyszczanie.	TAK / NIE *)	
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protoko u odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpieczny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.	TAK / NIE *)	
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.		Rok produkcji í í ..

*) - niepotrzebne skre li

í í í í í í í í í í í í í í í í í
/miejscowo i data/íí í í í í í í í
/podpis osoby/osób upowa nionej do wyst powania w imieniu Uczestnika przetargu/
(po dany czytelny podpis albo podpis i piecz tka z imieniem i nazwiskiem)

2. *Cz 2 ó dostawa, monta i uruchomienie urz dze klimatyzacyjnych na potrzeby Terenowego Oddzia RCKiK w Hajówce w ilo ci 2 kpl.

1) Specyfikacja cenowa:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilo kpl.	Cena jednostkowa netto (w zŁ)	Stawka podatku VAT (w %)	Warto brutto (w zŁ)
-	1	2	3	4	$5 = (2 \times 3) + \text{kwota podatku VAT}$
1.	Urz dzenia klimatyzacyjne (poczekalnia dawców) Producent: Model jednostki wewn trznej (oznaczenie): Model jednostki zewn trznej (oznaczenie):	1			
2.	Urz dzenia klimatyzacyjne (Pracownia laboratoryjna) Producent: Model jednostki wewn trznej (oznaczenie): Model jednostki zewn trznej (oznaczenie):	1			
/ czna warto (suma poz. 1-2):					

2) Specyfikacja przedmiotowa:

2.1) poczekalnia dawców (1 kpl.)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Certyfikat zgodno ci na znak CE.	TAK / NIE *)	
2.	Atest higieniczny.	TAK / NIE *)	
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chŁdzenia A++.	TAK / NIE *)	
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.	TAK / NIE *)	Typ klimatyzatora: í í í í í í í í .
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku chŁdniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.	TAK / NIE *)	Czynnik chŁdniczy: í í í í í í í í .
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.	TAK / NIE *)	
7.	Funkcja Auto Clean.	TAK / NIE *)	
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.	TAK / NIE *)	Zakres temperatur: od í °C do í °C
9.	Moc chŁdnicza nominalna min. 3,5 kW.	TAK / NIE *)	í í kW
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji chŁdzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji chŁdzenie od -15° C do 45° C.	TAK / NIE *)	

13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa €czno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne oczyszczanie.	TAK / NIE *)	
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protoko€ odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpieczny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.	TAK / NIE *)	
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.	TAK / NIE *)	Rok produkcji í í ..

*) - niepotrzebne skre li

2.2) Pracownia Laboratoryjna (1 kpl.)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiaj cego	Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu	Uwagi
1.	Certyfikat zgodno ci na znak CE.	TAK / NIE *)	
2.	Atest higieniczny.	TAK / NIE *)	
3.	Urz dzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie ch€dzenia A++.	TAK / NIE *)	
4.	Typ klimatyzatora: cienno-przysufitowy lub cienny.	TAK / NIE *)	Typ klimatyzatora: í í í í í í í í .
5.	Instalacja pracuj ca na czynniku ch€dniczym typu R32 lub innym, o ni szym GWP dopuszczonym do stosowania w tego typu urz dzeniach.	TAK / NIE *)	Czynnik ch€dniczy: í í í í í í í í .
6.	Filtry powietrza z mo liwo ci mycia bez utraty efektywno ci filtrowania powietrza.	TAK / NIE *)	
7.	Funkcja Auto Clean.	TAK / NIE *)	
8.	Funkcjonalno urz dzenia musi zapewnia u ytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 18° C do 24° C oraz ustalany indywidualnie, zale nie od aktualnych wymaga u ytkownika.	TAK / NIE *)	Zakres temperatur: od í °C do í °C
9.	Moc ch€dnicza nominalna min. 3,5 kW.	TAK / NIE *)	í í kW
10.	Poziom ci nienia akustycznego na najni szym biegu dla jednostki wewn trznej nie wi kszy ni 25 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
11.	Poziom ci nienia akustycznego na funkcji ch€dzenia dla jednostki zewn trznej nie wi cej ni 60 dB.	TAK / NIE *)	í í dB
12.	Zakres temperatur pracy jednostki zewn trznej przy funkcji ch€dzenie od -15° C do 45° C.	TAK / NIE *)	
13.	Jednostka wewn trzna sterowana pilotem: 1) bezproblemowa €czno i sterowanie jednostk wewn trzn , 2) funkcja auto restart, 3) sterowanie nastaw temperatury, 4) sterowanie wydajno ci i kierunkiem nawiewu, 5) sterowanie trybem pracy, 6) automatyczne oczyszczanie.	TAK / NIE *)	
14.	Okres gwarancji: min. 36 miesi cy od daty podpisania protoko€ odbioru. W okresie gwarancji Uczestnik przetargu zapewni bezpieczny przegl d okresowy w ilo ci wymaganej przez producenta sprz tu (przynajmniej raz w roku) wraz z odpowiednim wpisem do karty przegl dów urz dzenia.	TAK / NIE *)	
15.	Urz dzenia fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy ni 2021.	TAK / NIE *)	Rok produkcji í í ..

*) - niepotrzebne skre li

í í í í í í í í í í í í í í í í
/miejsowo i data/

íí í í í í í í
/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/
(po dany czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru.
3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest:
 - 1) *dla Czł. 1 ó siedziba RCKiK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23:
 - a) Pracownia Covid ó piwnica (1 kpl.),
 - b) pomieszczenie DZJ nr 70 (1 kpl.),
 - c) pomieszczenie DZJ nr 72 (1 kpl.),
 - d) pokój Kierownika DDiE nr 9 (1 kpl.),
 - e) pokój socjalny DDiE (1 kpl.);
 - 2) *dla Czł. 2 ó Terenowy Oddział RCKiK w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 7:
 - a) poczekalnia dawców (1 kpl.),
 - b) Pracownia Laboratoryjna (1 kpl.).

* je eli dotyczy

§ 3

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
 - 1) *Czł. 1: w kwocie brutto (wraz z ...% podatkiem VAT) w wysokości: z€(sownie: z€, wartość netto: z€
 - 2) *Czł. 2: w kwocie brutto (wraz z ...% podatkiem VAT) w wysokości: z€(sownie: z€, wartość netto: z€

Szczegółowa specyfikacja cenowa zawarta jest w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia roku. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy, określone w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy.
5. Płatność wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na konto bankowe Wykonawcy nr Podstawem do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Stronę umowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż wskazane w ust. 5 konto bankowe *znajduje się /*nie znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej /KAS/.
7. Zamawiający poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy, na konto bankowe, które nie znajduje się na wykazie wskazanym w ust. 6 (je eli dotyczy).
8. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
 - 1) papierowej;
 - 2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej PEF, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dn. 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 t.j.).
9. Zamawiający nie dopuszcza przesłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.
10. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
 - 1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
 - 2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.
11. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 10, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikację zamówienia publicznego.
12. Na fakturze Wykonawca winien stosować nazewnictwo zgodnie ze złożonymi ofertami i umową.

13. Jako dat zapłaty faktury rozumie się dat zaliczenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 14. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.
- *niepotrzebne skreśli*

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy stosując nowe materiały i urządzenia, dopuszczone do powszechnego obrotu, posiadające odpowiednie aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, a także spełniające wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia proponowane przez niego rozwiązania, uwzględniające założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urządzeniami.
4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i uzyska jego pisemną akceptację w zakresie:
 - 1) miejsca montażu urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych budynku,
 - 2) planowanej trasy poprowadzenia instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag, zmian i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania drogą elektroniczną wszelkich zaleceń dla Wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we właściwym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
8. Wykonawca we własnym staraniu i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgromadzi i zutylizuje niepotrzebne materiały, w tym budowlane.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.
10. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić roboty związane z realizacją przedmiotu umowy w taki sposób, aby nie zakłóca normalnego funkcjonowania RCKiK w Biłgorzynie/ Terenowego Oddziału RCKiK w Hajnówce. Wykonawca winien zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac z winy Wykonawcy do czasu jego zastosowania się do wskazanych wymogów.
11. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty pracami i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy, w stanie nie gorszym niż przed przystąpieniem do prac.

**jeżeli dotyczy*

§ 5

Zamawiający zobowiązany jest:

1. przekazać Wykonawcy pomieszczenia w zakresie objętych pracami,
2. udostępnić miejsce poboru energii elektrycznej i wody,
3. dokonać odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy,
4. wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 6

1. Wykonawca, powiadomi na piśmie, Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
2. Przez gotowość do odbioru Strony rozumieją:
 - 1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego i warunkami umowy,
 - 2) uporządkowanie terenu objętego pracami,
 - 3) skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i umową dokumentów.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia o osi gni ciu gotowo ci do odbioru przedmiotu umowy, Zamawiaj cy wyznaczy termin i rozpocznie czynno ci odbioru, nie pó niej ni w 3-cim dniu roboczym licz c od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Je eli w trakcie odbioru zostan stwierdzone wady techniczne, wykonawcze i/lub braki w dokumentacji, Zamawiaj cy mo e odmówi odbioru do czasu ich usuni cia wyznaczaj c na to odpowiedni termin. Za wady rozumie si równie wykonanie robót niezgodnie z umow i/lub niedostarczenie wymaganych dokumentów.
5. Strony postanawiaj , e w toku odbioru sporz dzony zostanie protokóŁ zawieraj cy wszelkie ustalenia dotycz ce odbioru przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowi zany jest do zawiadomienia na pi mie Zamawiaj cego o usuni ciu wad oraz do dania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe elementów przedmiotu umowy.
7. Decyzj o przerwaniu odbioru z powodu braku gotowo ci Wykonawcy podejmuje Zamawiaj cy.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji, e przedmiot umowy jest wolny od wad jako ciowych i prawnych. W przypadku wyst pienia osób trzecich z roszczeniami z tytuŁ praw patentowych lub autorskich odpowiedzialno i wszelkie koszty z tego tytuŁ poniesie Wykonawca. Wykonawca odpowiada za wady ukryte, ujawnione podczas u ytkowania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela 36-miesi cznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, której bieg rozpoczyna si od daty podpisania przez Strony umowy protokoŁ odbioru. Udzielenie gwarancji nie wyŁcza uprawnie Zamawiaj cego z tytuŁ r kojmi za wady na zasadach okre lonych w kodeksie cywilnym, której obowi zywanie Strony rozszerzaj na okres 36 miesi cy (równy okresowi gwarancji), a której bieg rozpoczyna si od daty podpisania przez Strony umowy protokoŁ odbioru.
3. Udzielona gwarancja nie mo e wyŁcza uprawnie gwarancyjnych przyznawanych przez producenta urz dze .
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuŁ gwarancji za usuni cie wad fizycznych przedmiotu umowy stwierdzonych protokółarnie w okresie gwarancji.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zany jest do nieodpŁtnej naprawy lub wymiany ka dego z elementów, podzespoŁw lub zespoŁw dostarczonych urz dze , które ulegŁ uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiaŁowych lub monta owych (wady ukryte), nieodpŁtnych przegl dów gwarancyjnych w ilo ci zapewniaj cej utrzymanie gwarancji oraz bie cej konserwacji urz dze .
6. W przypadku awarii Wykonawca zobowi zany jest do jej usuni cia w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
7. W przypadku braku mo liwo ci usuni cia awarii przedmiotu umowy w terminie okre lonym w ust. 6, Wykonawca nieodpŁtne dostarczy, zainstaluje, w terminie nieprzekraczaj cym 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii, urz dzenie zast pcze o parametrach nie gorszych ni okre lone w ZaŁczniku nr 1 do umowy oraz usunie awari w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych licz c od daty zgłoszenia.
8. W przypadku braku mo liwo ci usuni cia awarii w terminie 14 dni kalendarzowych lub trzykrotnej naprawy urz dzenia lub tego samego elementu, podzespoŁ lub zespoŁ podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowi zuje si do bezpŁtnej wymiany urz dzenia na nowe o co najmniej takich samych parametrach, funkcjach u ytkowych i estetyce, w terminie 30 dni kalendarzowych licz c odpowiednio od daty zgłoszenia braku mo liwo ci usuni cia awarii lub zgłoszenia czwartej naprawy. W przypadku wymiany urz dzenia na nowe lub dokonania naprawy urz dzenia, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od pocz tku.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo (bez wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy) do zlecenia jej usuni cia innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Nie narusza to prawa Zamawiaj cego do naliczenia kar umownych z tytuŁ nieusuni cia awarii w wyznaczonym terminie.
10. W okresie gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowi zany jest do przeprowadzenia przegl dów technicznych oraz konserwacji urz dze wymaganych przepisami prawa i zaleceniami producenta, w terminach wyznaczonych przez producenta lub je li nie s okre lone ó w terminach wyznaczonych na pi mie przez Zamawiaj cego, jednak nie rzadziej ni 1 (raz) w roku wraz z zapewnieniem wszystkich niezb dnych materiaŁw. Ostatni przegl d zostanie przeprowadzony na miesi c przed upŁwem terminu gwarancji.

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli reklamować wadę przed upływem tego terminu.
12. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzowany serwis gwarancyjny: _____ . (nazwa i adres), który wykonywać będzie naprawy w okresie gwarancji na warunkach określonych w umowie.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości związanych z przedmiotem umowy 24 godz./dobę telefonicznie pod numerem tel. _____ , kom. _____ , faksem na numer _____ oraz na adres e-mail: _____ ..
14. Transport urządzenia do miejsca lokalizacji serwisu i z powrotem, dostarczenie naprawionego lub nowego urządzenia, a także nowych części do urządzenia w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w sytuacji zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja jako ci.
16. Warunki gwarancji nie mogą zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania opakowania, w którym przedmiot umowy został dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowanie po dostarczeniu urządzenia, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowania będzie podlegał ustępom gwarancyjnym).
17. Zakres i warunki napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy określone poza wynikającymi z umowy określone karta gwarancyjna producenta.
18. Postanowienia umowy mają moc nadrzędną nad zapisami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta urządzenia, w zakresie w jakim przyznają szerszą ochronę Zamawiającemu.
19. Celem wykonania naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca uzyska dostęp do przedmiotu umowy w godzinach pracy Zamawiającego.
20. Wszelkie czynności w ramach gwarancji i rekojmis realizowane przez Wykonawcę w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8

1. Zamawiający obciąża Wykonawcę kar umownych w przypadku:
 - 1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od wykonywania całości umowy lub jej części z własnej winy lub woli w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, odpowiednio dla każdej części;
 - 2) gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie § 9 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy, odpowiednio dla każdej części;
 - 3) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto umowy, odpowiednio dla każdej części, za każdą dzień zwłoki;
 - 4) zwłoki w usunięciu zgłoszonych awarii w okresie gwarancji lub rekojmis w terminie określonym w § 7 ust. 6 lub zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego w terminie wskazanym w § 7 ust. 7 bądź wymianie urządzenia na nowe w terminie wskazanym w § 7 ust. 8, w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto umowy, odpowiednio dla każdej części, za każdą dzień zwłoki liczonej odpowiednio od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie awarii lub zgłoszenia czwartej naprawy urządzenia;
 - 5) zwłoki w przeprowadzaniu przeglądu technicznego i/lub konserwacji określonych w § 7 ust. 10 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto umowy, odpowiednio dla każdej części, za każdą dzień zwłoki;
 - 6) nieprzedstawienie terminu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej i/lub przedstąpienie polisy niezgodnie z zasadami określonymi w § 10 i/lub nieprzedstąpienie polisy (wraz z potwierdzeniem jej opłacenia) Zamawiającemu w terminie określonym w § 10 ust. 3 ó w wysokości 50,00 zł za każdą dzień zwłoki.
2. / czna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto umowy.
3. Wymagalność zapłaty kary następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wierzytelność. Niezapłaconie kary w terminie, upoważnia Zamawiającego do potrącenia jej z faktury.
4. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających.

§ 9

1. Zamawiaj cemu przysuguje prawo odst pienia od umowy w przypadku:
 - 1) wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by przewidzie w chwili zawarcia umowy. Odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach;
 - 2) og oszenia likwidacji Wykonawcy (za wyj tkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekszta cenia lub restrukturyzacji);
 - 3) wydania nakazu zaj cia istotnej cz ci maj tku Wykonawcy, maj cej wp w na realizacj przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo rozwi zania umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wyst pieniu nast puj cych okoliczno ci:
 - 1) niewykonania przedmiotu umowy w terminie okre loneym w § 2 ust. 1;
 - 2) stosowania materia w i/lub urz dze niezgodnych z wymaganiami Zamawiaj cego;
 - 3) gdy Wykonawca pomimo pisemnych zastrze e Zamawiaj cego nie wykonuje zobowi za wynikaj cych z umowy lub wykonuje je nienale ycie pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiaj cego;
 - 4) innego rodzaju ra cego nienale ytego wykonania lub niewykonania umowy, czyni cego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym.
3. Odst pienie od umowy/rozwi zanie umowy powinno nast pi w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odst pienia/rozwi zania.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca mo e da wy cecznie wynagrodzenia nale nego z tytu u wykonania cz ci umowy.

§ 10

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi zany jest do posiadania op aczonej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia lno ci gospodarczej zwi zanej z przedmiotem umowy na kwot minimum *Cz 1: 100 000 z€ *Cz 2: 100 000 z€ wraz z dowodem potwierdzaj cym op acenie sk adek.
2. Wykonawca zobowi zuje si utrzyma polis , o której mowa w ust. 1, przez ca y okres realizacji umowy, tj. do podpisania przez Strony umowy protoko u odbioru przedmiotu umowy.
3. W przypadku wyga ni cia polisy przed up ywem terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowi zany jest do jej kontynuacji do czasu prawid owego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 2. Nieprzed enie ubezpieczenia, przed enie niezgodnie z zasadami okre loneymi powy ej lub nieprzed enie odpowiedniej polisy (wraz z potwierdzeniem jej op acenia) Zamawiaj cemu w terminie 3 dni przed wyga ni ciem poprzedniej polisy, stanowi b dzie podstaw do naliczenia kary umownej.

* je eli dotyczy

§ 11

Zmiana postanowie przedmiotowej umowy mo e nast pi wy cecznie na wniosek Zamawiaj cego lub Wykonawcy, za zgod obu Stron, wyra on w formie pisemnej (aneks) pod rygorem niewa no ci.

§ 12*

W stosunkach pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) obowi zuj zasady:

- 1) solidarnej odpowiedzialno ci Wykonawców (uczestników konsorcjum) za ca e podj tych w ramach przedmiotu zamówienia zobowi za wynikaj cych z niniejszej umowy, niezale nie od procentowego lub rzeczowego udzia u ka dego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) reprezentacji jednego z Wykonawców (uczestników konsorcjum ó lidera) ze skutkiem dla pozosta ych, rozumianej jako wy ceczne uprawnienie i obowi zek do sk adania i przyjmowania dokumentów i o wiadcze powsta ych na tle realizacji niniejszej umowy.

* je eli dotyczy

§ 13

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno cywiln za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i maj tkowe wobec osób trzecich, które mog powsta w zwi zku z wykonywaniem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowi zuje si do zachowania w poufno ci wszelkich danych dotycz cych Zamawiaj cego danych i informacji uzyskanych w zwi zku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez wzgl du na sposób i form ich przekazania.
Obowi zku zachowania poufno ci nie stosuje si do danych i informacji:
 - 1) dost pnych publicznie,
 - 2) otrzymanych przez Wykonawc , zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowi zuj cego, od osoby trzeciej bez obowi zku zachowania poufno ci,
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiaj cego byu ju znane Wykonawcy bez obowi zku zachowania poufno ci,
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyska pisemn zgod Zamawiaj cego na ich ujawnienie.
3. Wykonawca o wiadcza, e znany jest mu fakt, i tre niniejszej umowy, a w szczególno ci przedmiot umowy i wysoko wynagrodzenia, stanowi informacj publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 t.j), która podlega udost pnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrze eniem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa.
4. Wykonawca wyra a zgod na udost pnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3, zawartych w niniejszej umowie danych go dotycz cych, w zakresie obejmuj cym imiona i nazwiska osób realizuj cych przedmiot zamówienia.

§ 14

1. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub ró nice w interpretacji, które mog wynikn z umowy, Strony skłonne s prowadzi i rozwi zywa na zasadach wzajemnego zrozumienia.
2. Wszelkie kwestie sporne nie mog ce znale rozwi zania na drodze polubownej, zostan poddane do rozstrzygni cia w ciwym rzeczowo s dom powszechnym w Bia mstoku.

§ 15

Realizacja umowy nie wi e si z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bia mstoku.

§ 16

1. Ze strony Wykonawcy osob odpowiedzialn za przebieg realizacji umowy jest í í, tel., adres e-mail: í í í í í í í í í í í í ..
2. Ze strony Zamawiaj cego osob odpowiedzialn za przebieg realizacji umowy jest í í í í, tel., adres e-mail: í í í í í í í í í í í í ..

§ 17

1. Umowa podlega przepisom ustawy Kodeks cywilny.
2. Wszelkie uzgodnienia dotycz ce przedmiotu umowy zawarte s w przedmiotowej umowie. Jakiegolwiek inne uzgodnienia b d wa ne jedynie wówczas, gdy okre lone zostan w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony.
3. Umowa zosta a zawarta w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka dej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJ CY: