



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23; 15-950 Białystok
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33
www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



**WYJAŚNIENIA DO WARUNKÓW PRZETARGOWYCH
W POSTĘPOWANIU NR ZP/KC – 12/2011**

**„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
instalacji ogniw fotowoltaicznych”**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do warunków przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na konieczność uzyskania od Pomorskiej Grupy Energetycznej warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do istniejącej sieci elektroenergetycznej, o czas trwania wydania tych warunków. Warunki przyłączenia są niezbędne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do istniejącej sieci elektroenergetycznej wydane przez Polską Grupę Energetyczną po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Czy zrealizowanie niniejszego zadania w postaci wykonania przedmiotowych dokumentacji będzie traktowane jako przesłanka do wykluczenia wykonawcy dokumentacji z udziału w ewentualnym przetargu na wykonanie opisanej dokumentacją instalacji w oparciu o art. 24, ustęp 2, pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Białystok, dn. 15.07.2011 r.

ZATWIERDZAM

RCKiK w Białymstoku
Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr Anna Lisowska