



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BIAŁYMSTOKU**

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23; 15-950 Białystok
tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33
www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl



**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZP/PN-26/10 BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO – GOSPODARCZEGO ZE
ŚMIETNIKIEM Z WIATĄ NA SAMOCHODY OSOBOWE, Z DOJAZDEM
WEWNĘTRZNYM, ROZBIÓRKĄ TRZECH BUDYNKÓW GARAŻOWYCH ORAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy występująca w dokumentacji projektowej konstrukcja stalowa wiaty jest zabezpieczona antykorozyjnie powłoką malarską czy też ocynkowana i malowana?

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcję stalową wiaty należy zabezpieczyć antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbą wierzchniego krycia, zgodnie z opisem technicznym projektu, pkt. V pkt. 8

Pytanie nr 2 :

Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z poz. nr 12 i 13 przedmiaru robót drogowych? Czy w przypadku nie posiadania przedmiotowego pozwolenia Wykonawca ma skalkulować w ofercie cenę uzyskania pozwolenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem budowlanym architektury nie przewiduje się wycinki drzew. W ramach gospodarki istniejącym drzewostanem przewiduje się przesadzenie młodych drzew (4 tuje) zgodnie z poz.13 d.1 i mechaniczne karczowanie krzewów zgodnie z poz. 14 d.1 przedmiaru drogowego.

Białystok 16.08.2010 r.

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Anna Lisowska